

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19

e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель технического руководителя
органа инспекции, заместитель главного
врача по организационным вопросам
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«01» февраля 2017 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний
от 01.02.2017 г. № 451

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: ООО "Комфорт Дом"

2.1. Юридический адрес: 445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, 172

2.2 Фактический адрес: 445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, 172

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №96 от 12.01.2017 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №3 643 от 30.01.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» № 96 от 12.01.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Проведены санитарно-химические и микробиологические исследования воды питьевой централизованного холодного водоснабжения с целью определения соответствия требованиям санитарного законодательства.

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы пробы питьевой воды отобраны 25.01.2017г. по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с.Хрящевка, ул.Полевая, д.20, кв.4 и доставлены заказчиком зам.директором ООО"Комфорт Дом" Боровых В.И. в Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти».

Пробы питьевой воды поступили в лабораторию испытательного лабораторного центра, закодированными (код образца: 3226.1.25.01.17.В; 3226.2.25.01.17.В) с надлежаще оформленным направлением. Исследования проведены санитарно – гигиенической и микробиологической лабораториями Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от 06 ноября 2014 года).

Исследования пробы воды питьевой проведены по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Полученные результаты оформлены в виде протокола лабораторных испытаний воды питьевой № 3 643 от 30.01.2017 г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти». Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510862 от 06 ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.

Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 112			
Цветность (Cr-Co)	1,4 ± 0,4	20,0	градусы
Мутность	менее 1,0	2,6	ЕМФ
Жесткость	8,6 ± 1,3	7,0	° Ж
Марганец суммарно	менее 0,01	0,1	мг/дм ³
Железо суммарно	менее 0,05	0,3	мг/дм ³

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 108			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Анализ полученных результатов показал по санитарно-химическим (кроме жесткости) и по микробиологическим показателям вода питьевая из распределительной сети соответствуют гигиеническим нормативам. Показатель жесткости превышает гигиенический норматив в 1,2 раз.

Все полученные результаты лабораторно- инструментальных исследований и испытаний, проводимые в аккредитованном испытательном лабораторном центре Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» являются неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

Заключение по результатам испытаний

Вода питьевая из распределительной сети холодная (по показателю жесткости)

Не соответствует

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене



Бревнов В.А.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
г.Тольятти, Московский проспект 19



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«30» января 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3 643 от 30.01.2017

Код образца (пробы):

3226.1.25.01.17.В; 3226.2.25.01.17.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

ООО "Комфорт Дом"

2.1 Юридический адрес:

445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, 172

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2.Фактический адрес*:

3.3 Дата* и время* изготовления

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №96 от 12.01.2017г. Проба воды питьевой отобрана и доставлена заказчиком. Акт отбора образцов (проб) от 25.01.2017г.

5. Дата и время* отбора:

25.01.2017 час 10 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)*:

Боровых В.И. - зам.директор ООО "Комфорт Дом"

6. Дата начала испытаний: 25.01.2017 г.

Дата окончания испытаний: 27.01.2017 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 112 от 27.01.2017, № 108 от 26.01.2017, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 112			
Цветность (Сг-Со)	1,4 ± 0,4	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Жесткость	8,6 ± 1,3	° Ж	ГОСТ 31954-2012
Марганец суммарно	менее 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
Железо суммарно	менее 0,05	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 108			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Матвеева Надежда Александровна 